

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. – 520

Dated: 15-06-2023

Certified that the existing building DEHRADOON INTERNATIONAL SCHOOL (name of the building or premises) at PAHARI, DLW, VARANASI, UTTAR PRADESH (address) comprised of ONE(1) GROUND FLOOR and TWO(2) (upper floors) owned/occupied by SHYAMLAL RAMBHA DEVI EDUCATIONAL TRUST, PAHARI DLW VARANASI (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of P.W.D VARANASI (Name of Department/ Govt.) on 13-06-2023 (date of inspection) in the presence of MR.SHYAMLAL (MANAGER OF DEHRADOON INTERNATIONAL SCHOOL) (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for running School with effect from 13-06-2023 for a period of Thirty(30) years in accordance with rule.

Issued on 15-06-2023 at 3:00PM

Signature with Seal :

Authority

Designation :

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
वाराणसी।

(Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only)


Note: This certificate should be signed / issued by Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only

TO

DEHRADOON INTERNATIONAL SCHOOL

PAHARI, DLW, VARANASI ,UP

(Name & Address of the Institution)


Principal
Dehradoon International School
Varanasi



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक 253/ अ.प्र. - स.प्र. (कन० वि० २०२०)
सेवा में,

दिनांक-09/6/2020

✓ मुख्य विकास अधिकारी,
वाराणसी।

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड(N.B.C) प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक शून्य दिनांक 02.06.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि देहरादून इण्टरनेशनल स्कूल डी0एल0डब्ल्यू0, वाराणसी का नेशनल बिल्डिंग कोड(N.B.C) प्रमाण-पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 12/1 सी0बी0 दिनांक 16.01.2020 द्वारा पूर्व में निर्गत की जा चुकी है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
वाराणसी
दिनांक /06/2020

पत्रांक / /
प्रतिलिपि प्रबन्धक/प्रधानाचार्य देहरादून इण्टर नेशनल स्कूल डी0एल0डब्ल्यू0, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
वाराणसी

B.S.A

ML

CD
9/6/2020

Principal
Dehradun International School
Varanasi

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक
सेवा में,

12 / 1. सी.बी. 0

दिनांक 16-1-2020

निदेशक,
देहरादून इण्टरनेशनल स्कूल,
पहाड़ी, डी0एल0डब्लू, वाराणसी।

विषय :- भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 मानक सुरक्षा प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि देहरादून इण्टरनेशनल स्कूल, डी0एल0डब्लू0 वाराणसी (कक्षा-नर्सरी से 8 तक) की जाँच अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। विद्यालय नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुरूप पाया गया। विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था पायी गयी एवं अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है।


अतः उक्त विद्यालय मानक के अनुरूप पाया गया।

संलग्नक-चेकलिस्ट।

हार्ता डी. प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी
16/1/2020


Principal
Dehradun International School
Varanasi

देहरादून इंटर नेशनल स्कूल डी.एल.इ.ब्लू वाराणसी
विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा नवमी से १२ तक) हेतु चेकलिस्ट:-

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय भिक्काय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	हाँ
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	—
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	आपसी-सी.
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ/नहीं
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ

हाथ प्रिन्सिपल
 8/2
 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
 वाराणसी

Architect. PWD.
 Principal
 Dehradun International School
 Varanasi

सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
 वाराणसी

20.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
21.	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
22.	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया? छत में ज्वलनशील फाल्स सीलिंग तथा दीवारों पर बुडेन पैन्टिंग तो नहीं है?	नहीं अलग है
23.	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	हाँ
24.	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
25.	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	हाँ
<u>विद्युत व्यवस्था चेक लिस्ट</u>		
26.	क्या भवन से विद्युत की लो-वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 2.5 मी० एवं होरीजेन्टल दूरी 1.2 मीटर है?	
27.	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 3.70 मी० है एवं होरीजेन्टल दूरी 2.0 मीटर है?	
28.	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इन्विचमेन्ट ISI मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	
<u>अग्नि सुरक्षा संबंधी चेक लिस्ट</u>		
29.	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है?	
30.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	
31.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	
32.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	

हस्ताक्षर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
वाराणसी

Architect PWD

(J.E.)

Principal
Dehradun International School
Varanasi

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
वाराणसी

16/11/2028